



Совет министров Республики Крым
Министерство строительства и архитектуры
Республики Крым

Государственное унитарное предприятие Республики Крым
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА»

295013 г. Симферополь, ул. Севастопольская, 45

тел: +79788170055; +79788170081;

e-mail: expertiza03@list.ru



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГУП РК
«Госстройэкспертиза»

г. Симферополь
№ 91-0621-14/18

П. Я. Йосипенко
2014 г.

ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЁТ

по рассмотрению проектной документации в части прочности, надежности и долговечности объекта строительства

по проекту: «Строительство многоэтажной жилой застройки с объектами торгового назначения по адресу: ул. Козлова/Балаклавская в г. Симферополь»
Пусковой комплекс №6»

Категория сложности объекта строительства – III

Заказчик строительства – ООО "Рич-Плюс"

Генеральный проектировщик – ООО "Карбон Проект"

По результатам рассмотрения проектной документации и снятия замечаний установлено, что отмеченная документация разработана с соблюдением требований к прочности, надежности и долговечности объекта строительства, и имеет такие технические показатели:

Показатели	Ед. изм.	Количество			
		Всего	Жилой дом №12	Жилой дом №13	Жилой дом №14
Вид строительства		Новое строительство			
Площадь застройки	м ²	1146,56	355,46	435,95	341,82
Общая площадь квартир в доме	м ²	5051,39	1138,56	2701,32	1211,51
Этажность	этаж	-	5	10	5
Строительный объём	м ³	26448,35	6368,86	13643,28	6436,21
в том числе: ниже отм. 0,000	м ³	2411,85	762,75	886,35	762,75
Общее количество квартир в доме, в т.ч.	шт.	88	20	50	18
– 1-комнатных	шт.	29	5	20	4
– 2-комнатных	шт.	38	10	20	8
– 3-комнатных	шт.	19	5	10	4

- 5-комнатных	шт.	2	-	-	2
Площадь квартир в доме	м ²	4724,18	1088,64	2513,02	1122,52

Обязательное приложение к экспертному отчёту на 2 листах.

Главный эксперт проекта



Ан. Н. Герасько
квалификационный сертификат
серия АЕ № 000729

Эксперты: Дячок И.П., Вайс Л.М.

Приложение к экспертному отчету № 91-0621-14/18

по рассмотрению проектной документации в части прочности, надежности и долговечности объекта строительства

по проекту: «Строительство многоэтажной жилой застройки с объектами торгового назначения по адресу: ул. Козлова/Балаклавская в г. Симферополь "Пусковой комплекс №6»

Проектная документация разработана на основании следующих исходных данных:

1. Градостроительные условия и ограничения застройки земельного участка №493 подписанные начальником Главного управления архитектуры, строительства и регионального развития Симферопольского городского совета от 22.10.2014г.
2. Задание на проектирование, утверждённое заказчиком.
3. Письмо Главного управления архитектуры, строительства и регионального развития Симферопольского городского совета от 05.11.2014г. №1931/08-05.
4. Техусловия КРП «ППВКХ г.Симферополь» №2565 от 23.08.2012г. на водоснабжение и водоотведение объекта.
5. Письмо КРП «ППВКХ г.Симферополь» №01.2-2884 от 24.09.2012г. о внесении корректировки в техусловия КРП «ППВКХ г.Симферополь» №2565 от 23.08.2012г. на водоснабжение и водоотведение объекта.
6. Техусловия ПАО «ДТЭК Крымэнерго» от 04.12.2012г. №61/004-1236-12 на электроснабжение объекта.
7. Технические условия МВД России МВД по Республике Крым Управления МВД России по городу Симферополю Отдела ГИБДД №49/11/15-373 от 18.06.2014г.
8. Технические условия ПАО «Крымгаз» №195 от 06.08.2012г. на газоснабжение.
9. Квалификационный сертификат ответственного исполнителя – инженера-проектировщика, Линд Л.О., серии АРН№008303 от 15.07.2013г.
10. Отчёт об инженерно-геологических изысканиях строительной площадки (ЧАО «Севастопольский Стройпроект» шифр: Ш-09213-ИГ).

Дата разработки проектной документации	2014г.
Разработчик	ООО "Карбон Проект"
Заказ	104-6
Заказчик экспертизы	ООО "Рич-Плюс"
Заказчик проекта	ООО "Рич-Плюс"
ГИП	Линд Л.О. квалификационный сертификат серии АРН№008303 от 15.07.2013г.

Краткое описание основных проектных решений:

Участок строительства расположен на ул. Козлова/Балаклавская в г. Симферополь, Республика Крым. Участок под строительство согласно с ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 относится к IV В климатическому району со следующими расчетными данными:

расчётная температура зимнего периода - 16 °С;

глубина сезонного промерзания грунтов - 0,8м

Согласно с ДБН В.1.2-2: 2006 «Нагрузки и воздействия» принято:

- характеристическое значение снеговой нагрузки по ДБН В.1.2-2:2006 – 0,82 кПа;

- характеристическое значение ветровой нагрузки по ДБН В.1.2-2:2006 – 0,46 кПа.

Проектируемый объект – пусковой комплекс №6 состоит из трех жилых домов №12; №13 и №14 и открытого паркинга (резервное проектирование).

Жилые дома N12,14 это 5-ти этажные блок-секции (тип 8а,8б) прямоугольной формы в плане с размерами в осях 21,1X14,2, с высотой жилого этажа 3,1 м. Жилой дом N⁰13 это 10-этажная блок-секция сложной формы в плане с габаритами в осях 23.55x23.55м.

Конструктивная схема зданий в соответствии с ДБН В.1.-12:2006 (таблица 3.1) - безригельный каркас с железобетонными диафрагмами и ядрами жесткости.

Согласно отчета об инженерно-геологических изысканиях, выполненных ЧАО "Севастопольский Стройпроект" в 2013 году. Основанием фундаментов служат грунты слоя ИГЭ-2, ИГЭ-3:

- грунты слоя ИГЭ-2 Полускальный грунт - известняк светло-серый, органогенный, слаботрециноватый, малопрочный. Распространен повсеместно. Максимально вскрытая мощность слоя 13,8м.

- грунты слоя ИГЭ-3 Крупнообломочный грунт - известняк светло-желтый, желто-серый, оолитовый, выветреловый до щебенистого состояния с заполнителем, представленным известковой мукой, белой, включений щебня 40-60%, низкой прочности. Распространен повсеместно в виде прослоев в верхней части разреза до глубины 8м. Мощность слоя варьирует в пределах 0,5-5,0м.

Перед производством работ грунт на дне строительного котлована следует подвергнуть тщательному обследованию и все выявленные ослабления в нем расчистить, и затем заполнить пластичным бетоном кл. С8/10

Обратную засыпку пазух за монолитными стенами выполнять местным качественным грунтом (без строительного мусора, глыб, растительных остатков и т.п.) слоями 20-30 см с послойным уплотнением до коэффициента стандартного уплотнения $K=0,95$, после устройства чистого пола в цоколе.

Под фундаментную плиту выполнять бетонную подготовку толщиной 100мм бетон кл. С8/10 с уширением на 100 мм в каждую сторону от граней фундамента. Боковые поверхности фундаментной плиты и монолитных стен обмазать горячим битумом за два раза (толщиной не менее 1,5 мм) по холодной битумной грунтовке по предварительно очищенной поверхности.

Фундамент – монолитная железобетонная плита толщиной 900мм для 10-эт. здания; ленточные толщиной 500 мм для 5-ти эт. зданий. Конструктивная схема здания - железобетонный, безригельный каркас с колоннами, пилонами, диафрагмами жесткости.

Наружные стены цокольного этажа - монолитные железобетонные стены толщиной 400мм из бетона кл. С 16/20;

Колонны в цоколе 400x400 из бетона кл. С16/20.

Диафрагмы жесткости толщиной 200мм из бетона кл. С16/20.

Монолитные железобетонные стены лифтовых шахт толщиной 160 мм из бетона кл С16/20.

Плиты перекрытия толщиной 200мм из бетона кл. С16/20.

Лестничные площадки и марши - монолитные железобетонные толщиной 160мм из бетона кл С16/20.

Железобетонные конструкции запроектированы с использованием арматурного горячекатаного проката класса А 400С и А 240С по ДСТУ 3760:2006.

Расчет пространственных систем монолитных ж/б каркасов выполнен в программном комплексе «ЛИРА». Расчеты выполнены на статические и динамические воздействия с выбором расчетных сочетаний усилий.

Период эксплуатации здания принят $T=100$ лет, соответственно этому, коэффициент надежности по нагрузке для характеристических значений снеговой и ветровой нагрузок $\gamma_{fm} = 1,14$ (п.8.11, п.9,14 ДБН В.1.2-21.2006) и для нагрузок от собственного веса $\gamma_{fm} = 1,1$ (п. 5,2 табл. 5.1 ДБН В.1.2-2:2006).

Основные замечания и предложения, по проектной документации:

В соответствии с ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013, расчет категории сложности объекта должен быть утверждён заказчиком и проектировщиком, согласно статьи 32 Закона Украины о регулирование градостроительной деятельности. Утвердить - выполнено.

Выполнить требования п.12 Градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка №493 от 22.10.2014г. – представлено письмо Главного управления архитектуры, строительства и регионального развития Симферопольского городского совета от 05.11.2014г. №1931/08-05.

В ПЗ указать конструктивную схему здания в соответствии с ДБН В.1.1-12:2006 (табл. 3.1) – указано.

Примечание: до начала строительства правоустанавливающие документы на земельный участок оформить в установленном порядке.

В проведении экспертизы принимали участие эксперты:

Главный эксперт проекта



Ан. Н. Герасько
квалификационный сертификат
серия АЕ № 000729

Эксперты: Дячок И.П., Вайс Л.М.